


認 定 書

静岡県浜松市新橋町103番地
株式会社ハマネツ
代表取締役社長 初澤 明博

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成18年2月15日

国土交通省中部地方整備局長
大村 哲夫



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	尿 尿 浄 化 槽 の 概 要		
			処理方式	処理対象 人員(人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
5-06-H-002	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-14型	静岡県浜松市尾野836番地 株式会社ハマネツ 浜北工場	建築基準法第68 条の26第1項の 規定に基づき、 同法施行令第35 条第1項の規定 に適合する嫌気 濾床と生物ろ過 を組み合わせた 方式	14	2.8
5-06-H-002-1	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-17型	栃木県下都賀郡石橋町中大領308番地の2 株式会社前田工業		17	3.4
5-06-H-002-2	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-21型	愛知県豊橋市富久岡町字茅野21番地 戸澤物産 株式会社		21	4.2
5-06-H-002-3	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-24型			24	4.8
5-06-H-002-4	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-26型			26	5.2
5-06-H-002-5	ハマネツ小規模合併処理 浄化槽 KGC2-30型			30	6.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書